

# Visiedocument Ombouw R22 installaties



## OMBOUW R22 INSTALLATIES

**Inleiding** | Dit visiedocument is bedoeld voor installateurs en eigenaren van koel- en vriesinstallaties. In Nederland staan halverwege 2015 nog vele duizenden koelinstallaties die gevuld zijn met het HCFK koudemiddelen. De meest voorkomende HCFK is R22 maar er zijn in de jaren ook een aantal mengsels (blends) op de markt gebracht. Sinds 1-1-2015 is bijvullen van koel- en vriesinstallaties met HCFK-koudemiddelen niet meer toegestaan. Reparatie is alleen toegestaan indien de oorspronkelijke vulling in de koelinstallatie blijft en erin kan worden gecompartmenteerd. De koelinstallatie zal in alle andere gevallen naar een ander koudemiddel moeten worden omgebouwd of geheel worden vervangen. Sinds 1 januari 2010 was het bijvullen met nieuw geproduceerde (maagdelijk) HCFK's al niet meer toegestaan. Nu is dus ook het bijvullen met gerecyclede en geregenereerde HCFK's verboden. Dit alles omdat HCFK koudemiddelen schadelijk zijn voor de ozonlaag.

## LET OP:

Dit is niet het volledige document. Alleen NVKL-leden hebben de mogelijkheid om het volledige document in te zien.

Word lid van NVKL en profiteer direct van de vele voordelen!

Meer informatie over het lidmaatschap vind je op [www.nvkl.nl/lidworden](http://www.nvkl.nl/lidworden)

